

Łabowa, 10 marca 2020 r.

OSP.1.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego Nr 96/24/02/2020 ogłoszonego na portalu ogłoszeń ARiMR

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie, które wpłynęło w ramach zapytania ofertowego pn.

ODNOWA GMINY ŁABOWA POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w ramach części III i IV

Pytanie – Nowa Wieś, Łabowa – Projekt budowlany w jednym miejscu wskazuje, że fundamentowanie urządzeń ma być wykonane 30 cm poniżej gruntu, oraz nawierzchnia siłowni ma być wykonana z piasku. W innym miejscu projekt wskazuje, że nawierzchnia pod urządzeniami może pozostać trawnikowa. Przedmiar robót wskazuje na konieczność usunięcia warstwy gruntu jak pod przygotowanie nawierzchni bezpiecznej w postaci piasku. Czy zamawiający dopuszcza sposób fundamentowania producenta oraz montaż urządzeń nawierzchni trawiastej wraz z uzupełnieniem ubytków ręcznym sianiem trawy wraz z nawożeniem?

Odpowiedź - Dokumentacja projektowa jest spójna i określa sposób montażu urządzeń siłowni. Głębokość posadowienia winna być dostosowana do montowanego urządzenia i zaleceń producenta (jednak nie można pomniejszać głębokości posadowienia). Nawierzchnia na siłowni jest nawierzchnią trawiastą o warstwach określonych w przedmiarze robót.

Prezes Zarządu
/-/
Wojciech Mąka